

Vilnius

2012-01-11 Nr.41030-64
[2011-11-30 prašymą

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO


Išnagrinėjome Jūsų 2011-12-30 prašymą, dėl informacijos pateikimo. Pranešame, kad elektros energija Jūsų butui (adresas: Fizikų g. 12-75, Vilnius) tiekiama trifaziu atvadu, prijungtu prie 0,4 kV įtampos kabelių linijos KL-KS(pp)-21806 iš transformatorinės MT-2274 (toliau tekste - MT) per komercinės apskaitos skydą KAS(AS)-6284 vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38, tiekėjo ir vartotojo sutartiniais įsipareigojimais, bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Minėtai MT elektros energija persiunčiama 10kV KL-SP-70-L-2393.

Gavę Jūsų prašymą patikrinome AB LESTO (toliau tekste – Bendrovė) gedimų ir elektros energijos tiekimo sutrikimų duomenų bazes laikotarpyje nuo 2011-12-01 iki 2011-12-28. Pranešimas, apie minėtos kabelinės linijos gedimą gautas 2011-12-15 20 val. 51 min. Tą pačią dieną 21 val. 45 min. nustatyta, kad pašaliniai asmenys mechanškai pažeidė 10 kV kabelių liniją KL SP-70 L-2393. Vykdamas minėtos kabelių linijos perjungimo darbus prie kito elektros energijos šaltinio Jūs galėjote jausti 21 val. 55 min, 22 val. 15 min, 22 val. 26 min. trumpalaikius iki 1 min. truncančius elektros energijos tiekimo pertrūkius. 2011-12-16 minėta kabelinė linija suremontuota.

Tikimės, kad abipusis geranoriškas supratimas ir bendradarbiavimas padės sprendžiant elektros energijos tiekimo klausimus.

Pagarbiai,

Vilniaus regiono Tinklo valdymo
departamento direktorius



Vigantas Vengalis

Vita Plaškutė-Gaidukevičienė, 219 2448
el. paštas: Vita.Plaskute@lesto.lt

Vilniaus regiono
tinklo valdymo departamentas

Motorų g. 2
LT-02190 Vilnius

Tel. (8-5) 2164672
Faks. (8-5) 2167467

AB LESTO
Žvejų g. 14
LT-09310 Vilnius, Lietuva
www.lesto.lt

Įmonės kodas 302577612
PVM kodas LT 100005809812
Registro tvarkytojas
VĮ Registrų centras

Informacija klientams tel. 1802
Tel. (8-5) 277 7524
Faks. (8-5) 277 7514
El. p. info@lesto.lt